

Resultat af stikprøven 2015

| Parti nr. | Fabrikat | Type | Åmp. | År. | Status | Bemærkninger |
|-----------|---------------------|-------|-------|-----------|-------------------|--|
| 392_05 | Kams. 685-382-xx-xx | 2 dir | 5/80 | 2004-2006 | Godkendt til 2019 | Bestået ved Attribut Plan 1 test |
| 402_05 | DBB 233xx-xxx | 2 dir | 5/80 | 2004-2006 | Godkendt til 2019 | Bestået ved variabeltest |
| 433_08 | DBB 233(2)xx-xxx | B dir | 5/80 | 2007-2009 | Godkendt til 2021 | Bestået ved variabeltest |
| 437_10 | 83331-3IGAD | B dir | 5/100 | 2009-2011 | Godkendt til 2021 | Bestået ved variabeltest |
| 442_09 | 83331-3IAAD | B dir | 5/100 | 2009-2009 | Godkendt til 2021 | Bestået ved Attribut Plan 1 test |
| 443_09 | 83331-3IAAD | B dir | 5/100 | 2009-2009 | Godkendt til 2018 | Bestået ved Attribut Plan 1 test |
| 446_09 | 83331-3IAAD | B dir | 5/100 | 2009-2009 | Godkendt til 2021 | Bestået ved Attribut Plan 1 test |
| 447_09 | 83331-3IAAD | B dir | 5/100 | 2009-2009 | Godkendt til 2021 | Bestået ved variabeltest |
| 448_09 | 83331-3IAAD | B dir | 5/100 | 2009-2009 | Godkendt til 2021 | Bestået ved variabeltest |
| 444_10 | ZMD405CTxx.xxxx MID | C trf | 5/5 | 2009-2011 | Godkendt til 2021 | Attribut Plan 1 test bliver først afsluttet i 2016 |
| 454_10 | 83331-3IAAD | B dir | 5/100 | 2009-2010 | Godkendt til 2021 | Bestået ved Attribut Plan 1 test |
| 455_10 | 83331-3IAAD | B dir | 5/100 | 2009-2010 | Godkendt til 2021 | Bestået ved Attribut Plan 1 test |
| 456_10 | 83331-3IAAD | B dir | 5/100 | 2009-2010 | Godkendt til 2021 | Bestået ved Attribut Plan 1 test |
| 457_10 | 83331-3IAAD | B dir | 5/100 | 2009-2010 | Godkendt til 2018 | Bestået ved Attribut Plan 1 test |
| 458_10 | 83331-3IAAD | B dir | 5/100 | 2009-2010 | Godkendt til 2021 | Bestået ved Attribut Plan 1 test |
| 459_10 | 83331-3IAAD | B dir | 5/100 | 2009-2010 | Godkendt til 2018 | Bestået ved Attribut Plan 1 test |

Der er foretaget 16 stikprøver repræsenterende 93400 målere.
 658 målere er nedtaget, fordelt med 490 stk. som variabelprøvning og 168 stk. som attributprøvning plan 1 og 0 stk. som attributprøvning plan 2.
 5 grupper er godkendt efter variabel- og 10 grupper efter attributprøvningen ialt 15 grupper.
 0 grupper er dumpet og skal være nedtaget inden udgangen af 2019.
 0 grupper er dumpet og skal være nedtaget inden udgangen af 2018.
 0 grupper der skal foretages attribut plan 2 prøvning
 Parti nr. 444_10 pga. der ikke kan udføres Var test på klasse C målere bliver partiet først Attribut 1 testet i 2016

| El-selskab | Antal målere i stikpr | Antal stikpr. | Antal nedtaget | Antal målere med i samarbejde |
|------------|-----------------------|---------------|----------------|-------------------------------|
| SEAS-NVE | 93.101 | 16 | 3511 | 383.631 |
| | 106 | 2 | 420 | 8.118 |
| | 99 | 2 | 658 | 16.844 |
| | 94 | 2 | 161 | 5.161 |

SEAS-NVE den: 11-01-2016