

Resultat af stikprøven 2017

Parti nr.	Fabrikat	Type	Amp.	År.	Status	Bemærkninger
423_07	685-351-xx-xx	1 trf	50/5	2006-2008	Godkendt til 2021	Bestået ved variabeltest
450_11	82-38xxxx 68x-xxx MID xxx/!	B trf	5/5	2010-2012	Godkendt til 2023	Bestået ved Attribut Plan 1 test
481_11	83331-3IMAD	B dir	5/100	2011-2011	Godkendt til 2023	Bestået ved variabeltest
483_11	83331-3IMAD	B dir	5/100	2011-2011	Godkendt til 2023	Bestået ved variabeltest
484_11	83521-3IGAD	B trf	0,05-5(6)	2011-2011	Godkendt til 2023	Bestået ved Attribut Plan 1 test
485_11	83331-3IMAD	B dir	5/100	2011-2011	Godkendt til 2023	Bestået ved variabeltest
490_11	83331-3IMAD	B dir	5/100	2011-2011	Godkendt til 2023	Bestået ved variabeltest
491_11	83331-3IMAD	B dir	5/100	2011-2011	Godkendt til 2023	Bestået ved Attribut Plan 1 test
492_11	83331-3IMAD	B dir	5/100	2011-2011	Godkendt til 2023	Bestået ved Attribut Plan 1 test
493_11	83331-3IGAD	B dir	5/100	2011-2011	Godkendt til 2023	Bestået ved Attribut Plan 1 test
494_11	83331-3IMAD	B dir	5/100	2011-2011	Godkendt til 2023	Bestået ved Attribut Plan 1 test
495_11	83331-3IMAD	B dir	5/100	2011-2011	Godkendt til 2023	Bestået ved Attribut Plan 1 test
496_11	83331-3IMAD	B dir	5/100	2011-2011	Godkendt til 2023	Bestået ved variabeltest

Der er foretaget 13 stikprøver repræsenterende 75139 målere.
 522 målere er nedtaget, fordelt med 400 stk. som variabelprøvning og 122 stk. som attributprøvning plan 1 og 0 stk. som attributprøvning plan 2.
 6 grupper er godkendt efter variabel- og 7 grupper efter attributprøvningen ialt 13 grupper. 0 grupper er dumpet og skal være nedtaget inden udgangen af 2023.
 0 grupper er dumpet og skal være nedtaget inden udgangen af 2020.
 0 grupper der skal foretages attribut plan 2 prøvning.
 0 af de 0 grupper der er dumpet er pga. målere ikke er nedtaget til kontrol.

El-selskab	Antal målere i stikpr	Antal stikpr.	Antal nedtaget	Antal målere med i samarbejde
SEAS-NVE	74.815	13	518	387.004
	277	2	4	8.126
	47	2	0	5.174

SEAS-NVE den: 28.12.2017
 Ove Jacobsen