

Resultat af stikprøven 2016

Parti nr.	Fabrikat	Type	Åmp.	År.	Status	Bemærkninger
445_10	83331-3IGAD	B dir	5/100	2009-2011	Godkendt til 2022	Bestået ved Attribut Plan 1 test
444_10	ZMD405CTxx.xxxx	C trf	5/5	2009-2011	Godkendt til 2021	Bestået ved Attribut Plan 1 test
452_10	83331-3IAAD	B dir	5/100	2009-2011	Godkendt til 2022	Bestået ved Attribut Plan 1 test
453_10	83331-3IAAD	B dir	5/100	2009-2011	Godkendt til 2022	Bestået ved variabeltest
460_10	83331-3IAAD	B dir	5/100	2009-2011	Godkendt til 2022	Bestået ved variabeltest
461_10	83331-3IAAD	B dir	5/100	2010-2012	Godkendt til 2022	Bestået ved variabeltest
462_10	83331-3IAAD	B dir	5/100	2010-2012	Godkendt til 2022	Bestået ved Attribut Plan 1 test
463_10	83331-3IAAD	B dir	5/100	2010-2012	Godkendt til 2019	Bestået ved Attribut Plan 1 test
464_10	83331-3IAAD	B dir	5/100	2010-2012	Godkendt til 2022	Bestået ved Attribut Plan 1 test
465_10	83331-3IGAD	B dir	5/100	2010-2010	Godkendt til 2022	Bestået ved Attribut Plan 1 test
466_10	83331-3IAAD	B dir	5/100	2010-2010	Godkendt til 2022	Bestået ved variabeltest
467_10	83331-3IAAD	B dir	5/100	2010-2010	Godkendt til 2022	Bestået ved Attribut Plan 1 test
468_10	83331-3IAAD	B dir	5/100	2010-2010	Godkendt til 2022	Bestået ved Attribut Plan 1 test
469_10	83331-3IAAD	B dir	5/100	2010-2010	Godkendt til 2022	Bestået ved Attribut Plan 1 test
471_10	83331-3IAAD	B dir	5/100	2010-2010	Godkendt til 2022	Bestået ved Attribut Plan 1 test
472_10	83331-3IAAD	B dir	5/100	2010-2010	Godkendt til 2022	Bestået ved Attribut Plan 1 test
473_10	83331-3IAAD	B dir	5/100	2010-2010	Godkendt til 2019	Bestået ved Attribut Plan 1 test
474_10	83331-3IAAD	B dir	5/100	2010-2010	Godkendt til 2019	Bestået ved Attribut Plan 1 test
475_10	ZMD310AT/CTxx.xxxx 1x0A	B dir	5/120	2010-2011	Godkendt til 2022	Bestået ved variabeltest
476_10	83331-3IAAD	B dir	5/100	2010-2010	Godkendt til 2022	Bestået ved variabeltest
477_10	83331-3IAAD	B dir	5/100	2010-2010	Godkendt til 2022	Bestået ved variabeltest
478_10	83331-3IAAD	B dir	5/100	2010-2010	Godkendt til 2022	Bestået ved Attribut Plan 1 test
479_10	83331-3IMAD	B dir	5/100	2010-2010	Godkendt til 2022	Bestået ved Attribut Plan 1 test
480_10	83331-3IMAD	B dir	5/100	2010-2010	Godkendt til 2022	Bestået ved variabeltest
482_10	83331-3IMAD	B dir	5/100	2010-2010	Godkendt til 2022	Bestået ved variabeltest
486_10	83331-3IMAD	B dir	5/100	2010-2010	Godkendt til 2022	Bestået ved Attribut Plan 1 test
487_10	83331-3IMAD	B dir	5/100	2010-2010	Godkendt til 2022	Bestået ved Attribut Plan 1 test
488_10	83331-3IMAD	B dir	5/100	2010-2010	Godkendt til 2022	Bestået ved Attribut Plan 1 test
489_10	83331-3IMAD	B dir	5/100	2010-2010	Godkendt til 2022	Bestået ved variabeltest
503_14	382Mx7 684-38B	B dir	5/85	2013-2014	Godkendt til 2022	Bestået ved variabeltest

Der er foretaget 30 stikprøver repræsenterende 181084 målere.
 1231 målere er nedtaget, fordelt med 979 stk. som variabelprøvning
 og 252 stk. som attributprøvning plan 1 og 0 stk. som attributprøvning plan 2.
 11 grupper er godkendt efter variabel- og 19 grupper efter attributprøvningen ialt 30 grupper.
 0 grupper er dumpet og skal være nedtaget inden udgangen af 2020.
 0 grupper der skal foretages attribut plan 2 prøvning.
 0 af de 0 grupper der er dumpet er pga. målere ikke er nedtaget til kontrol.

El-selskab	Antal målere i stikpr	Antal stikpr.	Antal nedtaget	Antal målere med i samarbejde
SEAS-NVE	151.932	24	954	384.288
	7.669	3	87	8.065
	16.493	4	140	16.889
	4.990	1	50	5.174

 SEAS-NVE den: 02-12-2016