

Resultat af stikprøven 2018

Parti nr.	Fabrikat	Type	Åmp.	År.	Status	Bemærkninger
386_04	Kams. 685-351-xx-xx	1 trf	50/5	2003-2005	Godkendt til 2022	Bestået ved variabeltest
431_08	685-382-xx-xx	2 dir	5/80	2007-2009	Godkendt til 2022	Bestået ved Attribut Plan 1 test
443_09	83331-3IAAD	B dir	5/100	2009-2009	Godkendt til 2021	Bestået ved Attribut Plan 1 test
457_10	83331-3IAAD	B dir	5/100	2009-2010	Godkendt til 2021	Bestået ved Attribut Plan 1 test
459_10	83331-3IAAD	B dir	5/100	2009-2010	Godkendt til 2021	Bestået ved Attribut Plan 1 test
499_12	83332-3IGAD	B dir	5/100	2012-2012	Godkendt til 2024	Bestået ved variabeltest
500_12	83332-3IGAD	B dir	5/100A	2013-2012	Godkendt til 2024	Bestået ved Attribut Plan 1 test
501_13	ZMD405CTxx.xxxx MID	C trf	5/5	2012-2013	Godkendt til 2024	Bestået ved Attribut Plan 1 test

Der er foretaget 8 stikprøver repræsenterende 25485 målere.
 274 målere er nedtaget, fordelt med 60 stk. som variabelprøvning og 214 stk. som attributprøvning plan 1 og 0 stk. som attributprøvning plan 2.
 2 grupper er godkendt efter variabel- og 6 grupper efter attributprøvningen ialt 8 grupper.
 0 grupper er dumpet og skal være nedtaget inden udgangen af 2022.

0 grupper der skal foretages attribut plan 2 prøvning

Ei-selskab	Antal målere i stikpr	Antal stikpr.	Antal nedtaget	Antal målere med i samarbejde
SEAS-NVE	25.460	8	273	385.076
	0	0	0	8.108
	25	2	1	5.159

SEAS-NVE den: 14-11-2018
 Ove Jacobsen