



Haslev

Resultat af stikprøven 2024

Parti nr.	Fabrikat	Type	Amp.	År.	Status	Bemærkninger
499_12	83332-3IGAD	B dir	5/100	2012-2012	Godkendt til 2030	Bestået ved Attribut Plan 1 test
500_12	83332-3IGAD	B dir	5/100A	2013-2012	Godkendt til 2030	Bestået ved Attribut Plan 1 test
501_13	ZMD405CTxx.xxxx MID	C trf	5/5	2012-2013	Godkendt til 2030	Bestået ved Attribut Plan 1 test
508_10	Ech. 83500-3078H	1 trf	xxx/5 (20)	2010-2010	Godkendt til 2028	Bestået ved Attribut Plan 1 test
517_18	ZMD405CT44.0009 B40	C trf	xxx/5	2018-2019	Godkendt til 2030	Bestået ved Attribut Plan 1 test

Der er foretaget 5 stikprøver repræsenterende 8423 målere 214 målere er nedtaget. Fordelt med 0 stk. som variabelprøvning og 214 stk. som attributprøvning plan 1 og 0 stk. som attributprøvning plan 2. 0 grupper er godkendt efter variabel og 5 grupper efter attributprøvningen ialt 5 grupper. 0 grupper er dumpet og skal være nedtaget inden udgangen af 2028. 0 grupper der skal foretages attribut plan 2 prøvning.

El-selskab	Antal målere i stikpr	Antal stikpr.	Antal nedtaget	Antal målere med i samarbejde
Cerius	8.423	5	214	413.540

Cerius den: 01.07.2024
Ove Jacobsen