

# cerius

## Resultat af stikprøven 2019

Haslev

Parti nr.	Fabrikat	Type	Amp.	År.	Status	Bemærkninger
392_05	Kams, 685-382-xx-xx	2 dir	5/80	2004-2006	Godkendt til 2023	Bestået ved Attribut Plan 1 test
463_10	83331-3IAAD	B dir	5/100	2010-2012	Godkendt til 2022	Bestået ved Attribut Plan 1 test
473_10	83331-3IAAD	B dir	5/100	2010-2010	Godkendt til 2022	Bestået ved Attribut Plan 1 test
474_10	83331-3IAAD	B dir	5/100	2010-2010	Godkendt til 2022	Bestået ved Attribut Plan 1 test
502_13	83332-3IGAD	B dir	5/100A	2013-2014	Godkendt til 2025	Bestået ved variabeltest
505_14	685-35B-B2-xx-010 MID	B trf	xxx/5	2013-2014	Godkendt til 2025	Bestået ved variabeltest

Der er foretaget 6 stikprøver repræsenterende 37341 målere.  
 244 målere er nedtaget, fordelt med 41 stk. som variabelprøvning  
 og 203 stk. som attributprøvning plan 1 og 0 stk. som attributprøvning plan 2.  
 2 grupper er godkendt efter variabel- og 4 grupper efter attributprøvningen ialt 6 grupper.  
 0 grupper er dumpet og skal være nedtaget inden udgangen af 2023.

0 grupper der skal foretages attribut plan 2 prøvning

El-selskab	Antal målere i stikpr	Antal stikpr.	Antal nedtaget	Antal målere med i samarbejde
Cerius	37.050	6	241	390.697
	244	1	2	8.066
	47	2	1	5.176

Cerius den: 29-07-2019  
 Ove Jacobsen