



Haslev

Resultat af stikprøven 2022

Parti nr.	Fabrikat	Type	Amp.	År.	Status	Bemærkninger
386_04	Kams. 685-351-xx-xx	1 trf	50/5	2003-2005	Godkendt til 2026	Bestået ved variabeltest
431_08	685-382-xx-xx	2 dir	5/80	2007-2009	Godkendt til 2026	Bestået ved Attribut Plan 1 test
445_10	83331-3IGAD	B dir	5/100	2009-2011	Godkendt til 2028	Bestået ved Attribut Plan 1 test
452_10	83331-3IAAD	B dir	5/100	2009-2011	Godkendt til 2028	Bestået ved Attribut Plan 1 test
453_10	83331-3IAAD	B dir	5/100	2009-2011	Godkendt til 2028	Bestået ved Attribut Plan 1 test
460_10	83331-3IAAD	B dir	5/100	2009-2011	Godkendt til 2028	Bestået ved Attribut Plan 1 test
461_10	83331-3IAAD	B dir	5/100	2010-2012	Godkendt til 2028	Bestået ved Attribut Plan 1 test
462_10	83331-3IAAD	B dir	5/100	2010-2012	Godkendt til 2028	Bestået ved Attribut Plan 1 test
463_10	83331-3IAAD	B dir	5/100	2010-2012	Godkendt til 2028	Bestået ved Attribut Plan 1 test
464_10	83331-3IAAD	B dir	5/100	2010-2012	Godkendt til 2028	Bestået ved Attribut Plan 1 test
465_10	83331-3IGAD	B dir	5/100	2010-2010	Godkendt til 2028	Bestået ved Attribut Plan 1 test
466_10	83331-3IAAD	B dir	5/100	2010-2010	Godkendt til 2028	Bestået ved variabeltest
467_10	83331-3IAAD	B dir	5/100	2010-2010	Godkendt til 2028	Bestået ved Attribut Plan 1 test
468_10	83331-3IAAD	B dir	5/100	2010-2010	Godkendt til 2028	Bestået ved Attribut Plan 1 test
469_10	83331-3IAAD	B dir	5/100	2010-2010	Godkendt til 2028	Bestået ved Attribut Plan 1 test
471_10	83331-3IAAD	B dir	5/100	2010-2010	Godkendt til 2028	Bestået ved Attribut Plan 1 test
472_10	83331-3IAAD	B dir	5/100	2010-2010	Godkendt til 2028	Bestået ved Attribut Plan 1 test
473_10	83331-3IAAD	B dir	5/100	2010-2010	Godkendt til 2028	Bestået ved Attribut Plan 1 test
474_10	83331-3IAAD	B dir	5/100	2010-2010	Godkendt til 2028	Bestået ved Attribut Plan 1 test
475_10	ZMD310AT/CTxx.xxxx 1x0A MID	B dir	5/120	2010-2011	Godkendt til 2028	Bestået ved variabeltest
476_10	83331-3IAAD	B dir	5/100	2010-2010	Godkendt til 2028	Bestået ved variabeltest
477_10	83331-3IAAD	B dir	5/100	2010-2010	Godkendt til 2028	Bestået ved Attribut Plan 1 test
478_10	83331-3IAAD	B dir	5/100	2010-2010	Godkendt til 2028	Bestået ved Attribut Plan 1 test
479_10	83331-3IMAD	B dir	5/100	2010-2010	Godkendt til 2028	Bestået ved Attribut Plan 1 test
480_10	83331-3IMAD	B dir	5/100	2010-2010	Godkendt til 2028	Bestået ved variabeltest
482_10	83331-3IMAD	B dir	5/100	2010-2010	Godkendt til 2028	Bestået ved Attribut Plan 1 test
486_10	83331-3IMAD	B dir	5/100	2010-2010	Godkendt til 2028	Bestået ved Attribut Plan 1 test
503_14	382Mx7 684-38B MID	B dir	5/85	2013-2014	Godkendt til 2028	Bestået ved Attribut Plan 1 test
511_16	ZMD405CT44.0007 MID	C trf	5/5	2016-2017	Godkendt til 2028	Bestået ved Attribut Plan 1 test
512_16	83522-3IVAD	B dir	0,05-5(6)	2016-2017	Godkendt til 2028	Bestået ved Attribut Plan 1 test
513_16	83332-3IGAD	B dir	5/100A	2016-2017	Godkendt til 2028	Bestået ved variabeltest

Der er foretaget 31 stikprøver repræsenterende 166534 målere.
1320 målere er nedtaget, fordelt med 375 stk. som variabelprøvning
og 945 stk. som attributprøvning plan 1 og 0 stk. som attributprøvning plan 2.
6 grupper er godkendt efter variabel- og 25 grupper efter attributprøvningen ialt 31 grupper.
0 grupper er dumpet og skal være nedtaget inden udgangen af 2026
0 grupper er dumpet og skal være nedtaget inden udgangen af 2025.
0 grupper der skal foretages attribut plan 2 prøvning
0 af de 0 grupper der er dumpet er pga. målere ikke er nedtaget til kontrol.

El-selskab	Antal målere i stikpr	Antal stikpr.	Antal nedtaget	Antal målere med i samarbejde
Cerius	159.218	29	1320	406.376

Cerius den: 23.12.2022
Ove Jacobsen